

*受注に至った経緯。施主に対する注意事項。

9/11 下様紹介...
70代ご夫婦 + 長女3人暮らし
築33年市建
在来浴槽 → UB1216
ガス給湯器 20号 (全自動)
15年経過

↑
浴女出産の為里帰り
10/中
都市ガス

11/初旬に完了の事

9/26 13:00 現調
1F 鉄骨造 2F 木造 事務所併用住宅

① 水圧が弱いのでポンプ等必要

9/29(日)

UB1216 W1280 x D1620

10:00

床 → ユニット

壁木胴縁 + ラスター + タイル貼

→ UB1216

天井 バスリフ

② 換気扇(高天井部)追加

洗面 W1700 x D1250 x H2400

③ 外部ストッパー取替

床シート張替

壁タイル(100%) 上部タイル張替

タイル交換

天井タイル貼

④ 1F 30A 2F 20A

アースアップ 1F 電圧にて連絡(20A)

分電盤は 1F にある

工期 5日位 風呂は 3日使用不可

10/21 ~ 1W 10/26日位迄施工完了

9/29(日) 10:00 水圧計 -1.0 -1.2 色再確認、
+15分程度 OK

予定